

Inplantingsplan Nieuwe toestand(Schaal 1:50)



- * De voorwaarden en maatregelen opgelegd in het advies van Elia Contact Center Noord van 3/10/2025 onder ref. 507165-JHA moeten strikt worden nageleefd.
- * Verhardingen moeten maximaal waterdoorlatend zijn.
- * Waterdoorlatende verharding dient waar mogelijk te worden aangelegd onder een helling van minder dan 0,5%. Indien de verharding wordt aangelegd met een helling tussen de 0.5% en 2% wordt nog steeds afstroom verwacht en dient deze af te wateren naar een groenzone die minimaal 15% van de afstromende oppervlakte heeft.
- * Alle lagen, inclusief de funderingslaag, dienen een minimale doorlatendheid van $5.4 \cdot 10^{-5}$ m/s te hebben. Bovendien mogen er geen afvoerkolken worden voorzien. Steenslagfundering moet conform Standaardbestek 250 voor waterdoorlatende verhardingen aangelegd worden.
- * Indien de oprit afhelt richting het openbare domein, dient er onderaan de oprit een goot te worden voorzien om het afstromende water op te vangen. Deze goot moet worden aangesloten op een nabijgelegen groen- of infiltratiezone op het eigen terrein.