



BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer 202513
Omgevingsloket OMV_2024148465

Gegevens van de bevoegde overheid: **het college van burgemeester en schepenen**

GEGEVENS OVER DE AANVRAGER/EXPLOITANT:

mevrouw Dorien Bogaerts wonende te Liersebaan 67 te 2500 Lier en de heer Jamie Laruelle wonende te Liersebaan 67 te 2500 Lier

GEGEVENS OVER DE LOCATIE / INRICHTING

Liersebaan 67 kadastraal gekend als (afd. 4) sectie B 628 K2

BESLISSING

Datum beslissing: 16/06/2025

De beslissing omvat: uitbreiden halfopen eengezinswoning na slopen van bijgebouwen en verhardingen → **Voorwaardelijk vergund**

- Voor aansluiting riolering zijn de richtlijnen van Pidpa voor collectief te optimaliseren buitengebied van toepassing (zie bijlage). De septische put, waarop zowel fecaal als sanitair afvalwater aangesloten wordt, dient een volume van minimaal 3.000 liter te hebben.
- Indien er dusdanig ingrijpende werken worden uitgevoerd aan de vloerplaat van de gelijkvloerse verdieping waardoor hemel- en afvalwater gescheiden kunnen worden afgevoerd, dient het rioleringsstelsel gescheiden tot aan de rooilijn voorzien te worden, incl. het voorzien van een septische put (indien verplicht).
- Indien de ondergrondse mazouttank (zie historiek) nog in gebruik is, dient hiervoor een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend te worden. Indien deze verwijderd of opgevuld werd, dient het attest overgemaakt te worden aan de dienst leefmilieu van de stad (leefmilieu@lier.be).



De beslissing is beschikbaar ter inzage via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) of bij de dienst omgeving van de stad, na afspraak via www.lier.be.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend bij: **de deputatie van de provincieraad**

Katrijn Bosschaerts
Algemeen Directeur

Rik Verwaest
Burgemeester